

Опросный лист для заказа РОУ, РУ, ОУ

Заказчик: _____

№ п/п	Наименование параметра	Обозначение	Ед. изм.	Значение
1	2	3	4	5
1.	Производительность установки по редуцированному пару	G	т/ч	100
2.	Давление острого пара, избыточное	P ₁	МПа	4,5
3.	Давление редуцированного пара, избыточное	P ₂	МПа	1,3
4.	Температура острого пара	t ₁	°C	280
5.	Температура редуцированного пара	t ₂	°C	265 2
6.	Давление охлаждающей воды, избыточное	P _в	МПа	нет
7.	Температура охлаждающей воды	t _в	°C	нет
8.	Условия работы (Постоянно, периодически, в режиме БРОУ и т.д.)			постоянно
9.	Присоединительные размеры			
9.1.	по острому пару	Dy	мм	250
9.2.	по редуцированному пару	Dy	мм	350
9.3.	по охлаждающей воде	dn	мм	нет
10.	Количество заказываемых установок		шт	1
11.	Объем поставки	Вх. и вых. задвижка, ПК		
12.	Исполнение (общепромышленное, экспорт, тропики)			
13.	Особые требования			

① Durch die Enthaphe ergibt sich 229 °C

10.02.2017 NS